7. The Tamil Nadu Electricity Board has approached the Government of India for inviting a team of Czech Experts from Messrs. Skoda Export to study the problems of this power station and suggest improvement measures.

Tuticorin Thermal Power Station.

1. The 210 M.W. Unit No. 1 in Tuticorin Thermal Power Project was commissioned on 8th July 1979 and synchronised with the grid on 9th July 1979. Pending arrangements for coal firing, the unit was commissioned on oil firing, for optimal utilisation of the set for power generation. It has touched a maximum output of 90 W. with oil firing. It has so far run for 509 hours and generated 25.37 M.U. The Unit was under shut down from 3rd October 1979 for converting the unit to coal from oil firing. The unit is expected to be back in service shortly.

2. Any thermal station will take about six to twelve months to get stabilised. This is more so in the case of the larger sized Unit of 210 M.W. capacity.

3. Some parts like a pressure control valve supplied by Messrs. Instrumentation, Palghat, the Deaerator supplied by Messrs. Bharat Heavy Electricals Limited required some modifications. So, the machine could not be run on full load. Defect in burner tilt machanism is being rectified by Messrs. I. L. K. and Bharat Heavy Electricals Limited. Messrs. Bharat Heavy Electricals Limited and T.C.E. have also been requested to identify various defects seen in other parts of auxiliaries which are likely to cause problems as idientified at the other Thermal Stations with 210 M.W. so that they are set right well in time.

(2) கோவை, வட ஆற்காடு, தஞ்சாவூர் மாவட்டங்களில் அடிக்கடி மின்சாரத்தடை ஏற்படுவது குறித்து.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : திரு. ஆ. நடராசன், திரு. ரெ. வீ. சவுந்திரராஜன், திரு. பெ. சு. திருவேங்கடம் ஆகியோர் கோவை, தஞ்சாவூர், வட ஆற்காடு மாவட்டங்களில் அடிக்கடி மின்சாரத்தடை ஏற்படுவது குறித்து அமைச்சரின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருவார்கள்.

திரு. ஆ. நடராசன் : தலைவர் அவர்களே, "கோவை, வட ஆற்காடு, மற்றும் தஞ்சாவூர் மாவட்டங்களில் சில பகுதிகளில் அடிக்கடி மின்சாரத் தடை ஏற்படுவதால் நிலவும் தொல்லைகள் குறித்த" அவசரப் பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வினை மாண்புமிகு மின்சாரத் துறை அமைச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. ச. இராமச்சந்திரன் : அவைமுன் விவர அறிக்கை ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது.

விவர அறிக்கை.

தமிழ் நாட்டில் தற்போதைய உச்சக்கட்டத் தேவை 1,800 மேகாவாட் ஆகும். ஆனால், உற்பத்தித்திறன் 1,150 முதல் 1,200 மெகாவாட் வரை தான் உள்ளது.

2. தஞ்சைப் பகுதியில் மழை பெய்திருப்பதின் காரணமாக மேட்டூர் அணையிலிருந்து விவசாயத்திற்காக அனுமதிக்கப்படும் தண்ணீர் நிறுத்தப்பட்டதால், மேட்டூர் மின் உற்பத்தி நிலையங்களில், உற்பத்தி முழுவதுமாக 1979, அக்டோபர், 23ம் தேதி இரவு முதல் நிறுத்தப்பட்டது. நெய்வேலியிலிருந்து கிடைக்கும் மின்சார அளவு அங்கு பெய்த மழையின் காரணமாக பழுப்பு நிலக்கரி வெட்டி எடுக்கப்படும் பணி பாதிக்கப்பட்டு 240 மெகாவாட்டிலிருந்து 70 மெகாவாட்டாகக் குறைந்துள்ளது. எண்ணூர் மின் நிலையத்திலிருந்து 200 முதல் 250 மெகாவாட் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. அங்கு இரண்டாவது இயந்திரம் எதிர்பாராமல் பழுதுபட்டதால், உற்பத்தி 100 முதல் 150 மெகாவட்டாகக் குறைந்தது. தூத்துக்குடி அனல்மின் நிலையம் எதிர்பார்த்த நாளில் உற்பத்தி திரும்பவும் துவங்க முடியாததால், 100 முதல் 180 மெகாவாட் குறைந்தது.

3. மேற்கூறிய காரணங்களால் தமிழ்நாட்டில் 600 மெகாவாட் பற்றாக்குறை இருந்தது. இதன் காரணமாக கோவை மாவட்டத்தில் மதுக்கரை வட்டாரம், வேலூர், திருவண்ணாமலை திட்டப்பகுதி மற்றும் தஞ்சை மாவட்டம், பாபநாசம் வட்டாரம் முதலிய பகுதிகள் உட்பட மாநிலத்தில் பல பகுதிகளிலும் அவ்வப்போது தேவையான அளவு மின்சாரத் தடை செய்ய வேண்டியதாயிற்று. இந்நிலைமை 1979, நவம்பர், 10-ம் நாள் முதல் சீராகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

திரு. ஆ. நடராசன் : தலைவர் அவர்களே, சில காரணங்களினால் மின்சார பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது என்பதை அமைச்சர் அவர்கள் அறிக்கையில் தெரிவித்திருக்கிறார்கள்,

1979 நவம்பர் 10] [திரு. ஆ. நடராசன்]

மின்சார இலாகா குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு எப்போது பவர் கட் இருக்கும் என்பதை தெரிவிக்காமல் இருப்பதின் காரணமாக அடிக்கடி விவசாய மோட்டார்களில் உள்ள காயில்கள் எரிந்து போகின்ற நிலைமையும், குடிதண்ணீர் விநியோகத்தில் தட்டுப் பாடும் ஏற்படுகின்ற நிலைமையும் உருவாகியுள்ளது. எனவே குறிப்பிட்ட நேரத்தைப் பற்றி அறிவிப்பு தராத அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா என்பதை அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். மேலும் இந்த நிலைமை 10-ம் தேதிக்குள் சீர் பட்டுவிடும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார்கள். இப்போது சீர் செய்யப்பட்டுவிட்டதா என்பதையும் அறிந்து கொள்ள விரும்பு கிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. ச. இராமச்சந்திரன்: இதற்கு அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் ஒன்றுமில்லை. மின்சார வாரியத்தில் விவசாயிகளுக்கு கூடுதலாக மின்சாரம் வழங்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்து 24 மணி நேரமும் மின்சாரம் தட்டுப்பாடில்லாமல் வழங்க வேண்டும் என்ற ஒரு உத்தரவும், தொழில் நிறுவனங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட தற்போதைய உற்பத்தி திறனை பாதிக்காத அளவுக்கு கூடுதல் ஷிப்ட் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் அதற்கான அளவில் மின்சாரம் வழங்க வேண்டும், இதன் காரணமாக உச்ச தேவை அளவை வழங்கவேண்டும் என்றும் முடிவு எடுத்திருந்தது. இவ்விதம் வழங்கப்பட்ட உத்தரவை ரத்து செய்யவேண்டும் என்று மின் சார வாரியத்திற்கு அரசு உத்தரவு பிறப்பிக்கும். ஆகவே இந்த உச்ச தேவை அளவின் காரணமாக ஆங்காங்கே தினந்தோறும் முன் அறிவிப்பின்றி மின்சார தடை ஏற்படுகின்ற குறை நீங்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறேன்.

திரு. ரெ. வீ. சவுந்திரராஜன்: பேரவைத் தலைவர் அவர்களே தஞ்சை, பாபநாசம் பகுதியிலும் சுற்றுப்புறங்களிலும், இரவிலும் பகலிலும் மின்வெட்டு, பல மணி நேரம் ஏற்படுவதால், பொது மக்களும், வியாபாரிகளும் பாதிக்கப்படுகின்ற நிலைமை குறித்து அமைச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்கு கொண்டு வர விரும்புகிறேன். இது சம்பந்தமாக முன்அறிவிப்பு இன்றி மின்வெட்டு அடிக்கடி ஏற்படுவதால் விவசாயிகள் மிகவும் கஷ்டப்படுகிறார்கள். வியாபாரிகளும் கஷ்டப்படுகிறார்கள். இவற்றையெல்லாம் விரைவில் நீக்குவதற்கு ஏற்பாடு செய்ய அரசு முன்வருமா என்பதை அறிய விரும்புகிறேன்.

(முற்பகல் 11-50)

மாண்புமிகு திரு. ச. இராமச்சந்திரன்: தலைவர் அவர்களே, விவசாயத்திற்கும், தொழிலுக்கும் நன்மை செய்ய வேண்டுமென்று உத்தரவு போட்டு, இப்போது மாட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

ஆகவே, ஏற்கனவே இருந்த இந்த 'ஸ்டாகரிங் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆன் அக்ரிகல்சுரல் லாண்ட்'படி இந்த மூன்றாவது ஷிப்டை கட் ஆப் பண்ணினால் இந்த குறை இருக்காது. இந்த லோட் ஷெட்டிங் இருக்காது.

திரு. பெ. சு. திருவேங்கடம்: பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த நேரத்தில் இப்படிப்பட்ட மின் தட்டுப்பாடு வருவதில்லை. இந்த ஆண்டு மின் தட்டுப்பாடு இரண்டு மாத காலமாக வட ஆற்காடு மாவட்டத்திலே திருவண்ணாமலை, வேலூர் பகுதிகளில் மின்வெட்டினால் பொது மக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். தவிர, இந்த மின் வெட்டு வரும்போது மக்களுக்கு முன் அறிவிப்பு செய்வதில்லை. அமைச்சர் அவர்கள் 10 ஆம் தேதி எல்லாம் நீங்கிவிடும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். இப்போது நீங்கிவிடும் என்று உறுதி அளிக்கிறீர்களா? தவிர, இப்படிப்பட்ட நேரங்களில் முன்னதாக மக்களுக்கு அறிவிப்பு கொடுப்பார்களா? இதற்கு என்ன நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் என்பதை அறிய விரும்புகிறேன்?

மாண்புமிகு திரு. ச. இராமச்சந்திரன்: தலைவர் அவர்களே, பொதுவாக நடைமுறையிலே சில தடைகள் இருப்பது உண்டு. சென்ற ஆண்டு தளர்த்தியதினால் சில அசவுகரியமான நிலைமைகள் இருந்தன. இந்த ஆண்டும் அப்படி தளர்த்திய காரணத்தினால், மக்களுக்கு இந்த கஷ்டங்கள் ஏற்பட்டு இருக்கின்றன. ஆனால், ஏற்கனவே சொன்னதுபோல், உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து, அந்த 'லோட் ஷெட்' இல்லாமல் இருப்பதற்கு அரசாங்கம் நிச்சயமாக, உறுதியாக, மாண்புமிகு உறுப்பினர் திருவேங்கடம் திருப்திபடத்தக்க அளவிற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: திரு. மு. அரங்கநாதன் அவர்கள் 'மின்சாரத் துறை அமைச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்கு அவரது தீர்மானத்தைக் கொண்டு வருவார்.

திரு. துரை கலியமூர்த்தி: பாயின்ட் ஆப் ஆர்டர்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: பாயின்ட் ஆப் ஆர்ட்ர் கிடையாது. உட்காருங்கள்.

1979 நவம்பர் 10] [பேரவைத் தலைவர்]

திரு. துரை கலியமூர்த்தி : நான் ஒரு கடிதம் கொடுத்திருக்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : நீங்கள் கொடுத்தது என் கைக்கு வரவில்லை. வராமல் இருக்கும்போது எப்படி எடுத்துக்கொள்ள முடியும் ? நான் முதலில் அறிவித்தபோது, நீங்கள் இல்லை. அதனால் நான் சொன்னது உங்களுக்குத் தெரியாது. நிகழ்ச்சிகள் முடிந்த பிறகு எல்லோருக்கும் பேசுவதற்கு வாய்ப்பு தருகிறேன்.

திரு. துரை கலியமூர்த்தி : நான் கொடுத்த அந்தக் கடிதம்........

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : நீங்கள் கொடுத்த அந்தக் கடிதம், என்ன, ஏது என்று நான் பார்க்க வேண்டாமா இந்த மசோதாக்களும், கவன ஈர்ப்புத் தீர்மானங்களும் எல்லாம் முடித்துவிட்ட பிறகு, எல்லோருக்கும் வாய்ப்புத் தருகிறேன். அவரவர்கள் அவர்களுடைய பிரச்னைகளை எழுப்பி, விளக்கம் கேட்டு, சந்தோஷமாக வீட்டிற்குப் போகலாம்.

(3) மின் கட்டணப் பட்டியல் அனுப்பப் பெறுவதில் ஏற்படும் தாமதம் குறித்து.

திரு. சென்னை மு. அரங்கநாதன் : தலைவர் அவர்களே,

"மின்சார வாரியத்தில் கடந்த நான்கு மாத காலமாக மின்கட்டண பட்டியல் அனுப்பப்படாததன் விளைவாக நிலவும் தொல்லைகள் குறித்த"

அவசரப் பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வினை மாண்புமிகு மின்சாரத் துறை அமைச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்கு கொண்டு வருகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. ச. இராமச்சந்திரன் : தலைவர் அவர்களே, விவர அறிக்கை அவைமுன் வைக்கப்பட்டுள்ளது.